

§ 62

TN 2024/0430

Åtgärdsplan omätt vatten

Ärende

Danderyds kommun har under lång tid haft en stor diskrepans mellan från Norrvatten köpt vatten och till abonnenterna sålt vatten. Detta har naturligtvis många orsaker och det är svårt att med bestämdhet visa de olika orsakernas inbördes fördelning. En åtgärd som Danderyds kommun nu avser att genomföra är kopplingskontroll vid vattenmätarbyte. Det torde vara en effektiv metod för att hitta felkopplingar i abonnentens VA-installation. Detta ger en plan för att arbeta för en minskning av omätt vatten. Omätt vatten kan tyda på brister i den kommunala VA-anläggningen och abonnenters privata VA-installation vilket kan innebära risker i dricksvattensystemet varför denna fråga framför allt har ett säkerhetsperspektiv.

Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till beslut

1. Tekniska nämnden uppdrar åt samhällsutvecklingsförvaltningen att genomföra åtgärdsplan omätt vatten.
2. Återrapportering till tekniska nämnden med resultat, utvärdering och eventuell justering av planen skall ske i slutet av 2025.

Yrkanden

Ordförande Robert Nibelius (M) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag.

Proposition

Ordförande Robert Nibelius (M) ställer proposition på eget yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med det.

Tekniska nämndens beslut

1. Tekniska nämnden uppdrar åt samhällsutvecklingsförvaltningen att genomföra åtgärdsplan omätt vatten.
2. Återrapportering till tekniska nämnden med resultat, utvärdering och eventuell justering av planen skall ske i slutet av 2025.