

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Saman Brifkani

Miljöutlåtande gällande bygglov för skyltordning på fastigheten Postiljonen 6

Bakgrund

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har mottagit en ansökan om bygglov för fastigheten Postiljonen 6 i Mörby centrum.

Miljöavdelningen har fått möjlighet att yttra sig i bygglovsärendet genom ett miljöutlåtande.

Ansökan avser installation av två LED-skärmar (6,5 x 4,0 meter) på fasaden till Mörby centrum, i hörnet av Mörbyleden och E18 södergående.

Skärmen kommer att monteras fast på utsidan av fläktrumsväggen.

Bedömning

Miljöavdelningen har inga direkta invändningar mot att bygglov beviljas för den föreslagna åtgärden. Följande punkter bör dock beaktas av sökande och fastighetsägare:

- Ljusstyrkan på LED-skärmen ska kunna justeras vid behov, exempelvis om den upplevs som störande i starkt ljus eller av närboende.
- Skärmen ska ha möjlighet till automatisk anpassning av ljusstyrkan beroende på tid på dygnet, det vill säga dag- och nattläge.
- Placeringen av LED-skärmen får inte påverka fläktens funktion i fläktrummet.

Saman Brifkani

Miljö- och hälsoskyddsinspektör