DANDERYDS KOMMUN

Tjänsteutlåtande

Datum: 2026-10-27
Diarienummer: KS 2026/0132

Till: Kommunstyrelsen

Kommunledningskontoret
André Schembri

Svar på motion från Christer Lidgard (C) m fl om att se över lufttemperaturen i kommunens äldreboenden

Ärendet

Christer Lidgard (C) med flera lämnade den 26 januari 2026 (§ 17) in en motion till kommunfullmäktige om att skyndsamt se över lufttemperaturen i kommunens äldreboenden för att säkerställa att de boende erbjuds en för årstiden godtagbar inomhustemperatur i såväl sina rum som i gemensamma utrymmen.

I motionen anförs att den av fastighetsavdelningen fastställda rikttemperaturen för vård och omsorgsboenden om 20 grader vintertid är otillräcklig. Motionärerna uppfattning är att temperaturen vintertid ska ligga på 23 grader. Motionärerna föreslår därför att kommunfullmäktige uppdrar åt berörda nämnder och förvaltningar att skyndsamt se över den fastställda rikttemperaturen.

Motionen har remitterats till socialnämnden som antagit remissvar den 22 april 2026 samt tekniska nämnden som antagit remissvar den 23 april 2026.

Nämnderna konstaterar att rikttemperaturen för vård- och omsorgsboenden baseras på arbetsmiljöverkets rekommendationer och gör gällande att inomhustemperaturen ska uppgå till cirka 23 grader. Under kortare perioder kan temperaturen avvika med +/- 1-2 grader. Kommunens rikttemperatur överensstämmer därför med den av motionärerna förespråkade temperaturen.

Kommunledningskontoret bedömer att nämnderna har rutiner för felanmälan då temperaturerna avviker från det normala och att dessa rutiner följs.

Tekniska nämnden arbetar kontinuerligt med att säkerställa att hyresgäster har en god boendemiljö som uppfyller de rekommendationer som kommunen har föreskrivit avseende inomhustemperatur. Kommunledningskontoret föreslår att

motionen anses besvarad då kommunens rikttemperatur idag är densamma som motionärerna föreslag.

Kommunledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Kommunledningskontorets utredning

Christer Lidgard (C) med flera lämnade den 26 januari 2026 (§ 17) in en motion till kommunfullmäktige om att skyndsamt se över lufttemperaturen i kommunens äldreboenden för att säkerställa att de boende erbjuds en för årstiden godtagbar inomhustemperatur i såväl sina rum som i gemensamma utrymmen.

I motionen anförs att den av fastighetsavdelningen fastställda rikttemperaturen för vård och omsorgsboenden om 20 grader vintertid är otillräcklig. Motionärerna uppfattning är att temperaturen vintertid ska ligga på 23 grader. Motionärerna föreslår därför att kommunfullmäktige uppdrar åt berörda nämnder och förvaltningar att skyndsamt se över den fastställda rikttemperaturen.

Motionen har remitterats till socialnämnden som antagit remissvar den 22 april 2026 samt tekniska nämnden som antagit remissvar den 23 april 2026.

Nämnderna konstaterar att rikttemperaturen för vård- och omsorgsboenden baseras på arbetsmiljöverkets rekommendationer och gör gällande att inomhustemperaturen ska uppgå till cirka 23 grader. Under kortare perioder kan temperaturen avvika med +/- 1-2 grader.

Fem felanmälningar avseende låga temperaturer har gjorts mellan 1 oktober 2025 och 19 mars 2026. Två av dessa avser vård- och omsorgsboende i egen regi.

För att säkerställa att temperaturen hålls inom riktlinjerna är fastigheternas styrsystem avseende värme programmerade att larma om en avvikelse skulle uppstå. I tillägg till den automatiska övervakningen genomförs det kontinuerligt ronderingar där temperaturen kontrolleras.

För det fall temperaturen faller under den rekommenderade temperaturen har kommunen rutiner för felanmälan.

Under 2026 har temperaturgivare installerats i samtliga lägenheter på Stocksundsgården, Klingsta, Annebergsgården, Tallgården och Kevinge seniorbostäder. Lärkträdets gruppboende kvarstår under 2026.

Installationen av givarna möjliggör att i realtid få kännedom om det skulle vara lägre temperaturer än vad som angetts i riktlinjerna och då kunna åtgärda eventuella avvikelser snabbare än vad som tidigare varit möjligt.

Kommunledningskontorets bedömning

Kommunledningskontoret bedömer att nämnderna har rutiner för felanmälan då temperaturerna avviker från det normala och att dessa rutiner följs.

Tekniska nämnden arbetar kontinuerligt med att säkerställa att hyresgäster har en god boendemiljö som uppfyller de rekommendationer som kommunen har föreskrivit avseende inomhustemperatur.

Förutom regelbundna kontroller av inomhusmiljö och temperatur är standardrutinerna att fastighetsvärdar agerar på inkomna felanmälningar så skyndsamt som det är möjligt. Ansvaret att uppmärksamma eventuella avvikelser delas med andra ord mellan fastighetsvärd och hyresgäst.

Det konstateras även att den av motionärerna föreslagna rikttemperaturen för vård- och omsorgsboenden är densamma som kommunens egen fastställda rikttemperatur.

Kommunledningskontoret föreslår att motionen anses besvarad då kommunens rikttemperatur idag är densamma som motionärerna föreslår.

Konsekvenser för barn och unga

Förslag till beslut bedöms inte få några negativa konsekvenser för barn och unga.

Ekonomiska konsekvenser

Planerade åtgärder ryms inom tilldelad budget.

Carina Lundberg Uudelepp
Kommundirektör

Carolina Pettersson
Samordningsdirektör

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Svar på motion från Christer Lidgard (C) m fl om att se över lufttemperaturen i kommunens äldreboenden
2. Tekniska nämndens beslut, 2026-04-23 § 41
3. Socialnämndens beslut, 2026-04-22 § 41
4. Tekniska nämndens yttrande, daterat 2026-04-23
5. Socialnämndens yttrande, daterat 2026-04-22
6. Reservation (C), TN 2026-04-23 § 41