



Beslut om att ny 130 kv-ledning mellan Silverdal och Sjöborg i Sollentuna och Danderyds kommuner, Stockholms län inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan

Ansökan med underlag daterad 5 december 2017

Beslut

Länsstyrelsen beslutar att ny 130 kV ledning mellan Silverdal och Sjöborg i Sollentuna och Danderyds kommuner inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 5 § miljöbalken.

Upplysning

Detta beslut får enligt miljöbalken 6 kap 5§ MB inte överklagas.

Redogörelse för ärendet

Ni har genomfört samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken (MB) med berörda enskilda samt med tillsynsmyndigheterna. Länsstyrelsen lämnade sitt samrådsyttrande den 30 oktober 2017. I samrådsredogörelsen framgår att Vattenfall Eldistribution AB beaktar Länsstyrelsens synpunkter och avser att ta med dessa till miljökonsekvensbeskrivningen.

Ombyggnationen av 70 kV ledningen, en sträckning på ca 3 km behövs inför för övergång till den internationella standardspänningen 130 kV. Den del som idag utgörs av luftledning ska ersättas med markkabel.

Länsstyrelsens motivering

Vid en sammanvägning av den planerade verksamhetens art, storlek och lokalisering samt av vad som i övrigt framkommit i ärendet gör Länsstyrelsen, med stöd av Förordning om miljökonsekvensbeskrivningar (SFS 1998:905), bilaga 2, bedömningen att planerad verksamhet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Beslut i detta ärende har fattats och godkänts digitalt av planchef [REDACTED] [REDACTED], och planhandläggare [REDACTED] föredragande.

Kopia:

Sollentuna kommun, Danderyd kommun