



Jonas Qvarfordt

Remissvar avseende koncession för 130 kV ledning från Silverdal till Sjöberg

Ärende

Energimarknadsinspektionen har till Danderyds kommun skickat en begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession avseende en ny 130 kV ledning (130 kV driftspänning, 145 kV konstruktionsspänning) i mark- och sjökabelutförande från Silverdal till Sjöberg. Kommunen är obligatorisk remissinstans enligt 8 § elförordningen. Energimarknadsinspektionen vill ha yttrandet senast den 14 december 2018.

Energimarknadsinspektionen framför att det särskilt ska framgå i yttrandet om ledningen är förenlig med kommunens detaljplaner och områdesbestämmelser; om ledningen passerar nära skolor, förskolor eller annan liknande verksamhet, samt om kommunen anser att de skyddsåtgärder sökanden avser vidta är tillräckliga samt framföra annan information som är av betydelse för Energimarknadsinspektionens prövning.

Kommunstyrelsen har tidigare lämnat synpunkter i ärendet vid samråd till Vattenfall Eldistribution AB genom beslut från den 6 november 2017 (§ 114). De synpunkter kommunstyrelsen framfört handlar om förtydligande kring bullerpåverkan, försiktighetsåtgärder, hantering av tillbud i anslutning till vattenverksamhet samt åtgärder för att skydda natur- och vattenmiljön.

Yttrande

Kommunledningskontoret bedömer att kommunstyrelsens framförda synpunkter i samband med samråd är hanterade i koncessionsansökans miljökonsekvensbeskrivning och övrigt underlag. Detta går i linje med länsstyrelsens beslut från den 20 december 2017 om att den nya ledningen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Angående Energimarknadsinspektionens specifika önskemål i yttranden så bedömer kommunledningskontoret att ledningen är förenlig med detaljplaner och områdesbestämmelser. Ingen anmälningspliktig skola eller förskola ligger inom det aktuella området. Föreslagna ledningssträckor passerar och berör inte naturvärdesobjekt som har högt eller påtagligt naturvärde. Genomförs skyddsåtgärder i enlighet med miljökonsekvensbeskrivning så lämnas inga invändningar på föreslagna skyddsåtgärder.



Jonas Qvarfordt

Kommunledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande och överlämnar det till Energimarknadsinspektionen som svar på remissen.

Åsa Heribertson
Kommundirektör

Jonas Qvarfordt
Miljösamordnare

Handlingar i ärendet

Materialet är omfattande och finns samlat på: <http://www.ei.se/2018-101471>

Tjänsteutlåtande, Remissvar avseende koncession för 130 kV ledning från Silverdal till Sjöberg

Bilaga 1 Begäran om yttrande till Danderyds kommun

Bilaga 2 Ansökan om koncession

Bilaga 3 Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan

Bilaga 4 Beslut KS 2017-11-06 § 114. Samråd om ombyggnation av ledning

Bilaga 5 Tjänsteutlåtande 2017. Samråd om ombyggnation av ledning

Bilaga 6 Miljökonsekvensbeskrivning

Expedieras

Beslut och tjänsteutlåtande

Energimarknadsinspektionen, (e-post registrator@ei.se ange diarienummer 2018-101471 i ämnesraden).