

Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Ruth Meyer

Kommunstyrelsen

## **Remissvar avseende förslag till vattentjänstplan för Täby kommun**

### **Bakgrund**

Danderyds kommun har beretts möjlighet att ge synpunkter på Täby kommuns förslag till vattentjänstplan. Föreslagen vattentjänstplan för Täby kommun är på samråd fram till den 5 maj 2024. Kommunen har fått anstånd med remissvar till den 17 juni 2024.

### **Bedömning**

Täby kommuns förslag till vattentjänstplan är väl genomarbetad och pedagogiskt uppbyggd med tydliga indelningar och avgränsningar. Planen har en bra disposition med ett tydligt syfte, väl beskrivet de utmaningar kommunen står inför och åtgärdsförslag samt analys av de framtida utmaningar när det gäller VA-systemets funktion vid skyfall.

De åtgärder som är högst prioriterade i den befintliga VA-anläggningen är förstärkning av kapacitet, framför allt i spillvattenanläggningen. Det innebär åtgärder för att minska andelen tillskottsvatten och om- och tillbyggnad av ledningsnät och pumpstationer. För den allmänna dagvattenanläggningen finns utredningsbehov avseende kapacitetshöjning, rening och fördröjning. I övrigt behöver den allmänna VA-anläggningen förnyas löpande för att upprätthålla sin funktion.

Danderyds kommun och Täby kommun är på flera platser ihopkopplade när det gäller VA-ledningar och följaktligen även när det gäller dagvatten. Delar av detta förhållande är reglerat i avtal vilka dock är slutna långt innan de krav på rening och annat omhändertagande av dagvatten var aktuellt på det sätt som det är idag. De hanterar följaktligen inte de aspekter som modern dagvattenhantering kräver. Danderyds kommun instämmer att föreslagen åtgärd i kapitlet om Dagvatten, ”Avtal avseende mottagande av dagvatten från delar om Danderyds kommun och Vallentuna kommun behöver ses över.” är nödvändig. Dock behöver även avtalet ses över när det gäller mottagande av vatten från Täby till respektive kommun.

Hanna Bocander  
Kommunstyrelsens ordförande