§ 41

TN 2026/0075

Remissvar gällande motion om att se över lufttemperaturen på kommunens äldreboenden

Ärende

Christer Lidgard (C) med flera lämnade den 26 januari 2026 (§ 17) in en motion till kommunfullmäktige om att skyndsamt se över lufttemperaturen i kommunens äldreboenden, så att de boende får en för årstiden godtagbar värme i sina rum och i de allmänna utrymmena. I motionen görs det gällande att, den av fastighetsavdelningen fastställda, vintertid, rikttemperaturen om 20 grader inte är nog. Den samstämmiga uppfattningen är att inomhustemperaturen för de äldre bör ligga på cirka 23 grader.

Föreliggande remissvar har i sin helhet samberetts mellan socialförvaltningen och samhällsutvecklingsförvaltningen.

Samhällsutvecklingsförvaltningens riktlinjer baseras på arbetsmiljöverkets rekommendationer för vård- och omsorgsboenden vilka gör gällande att inomhustemperaturen ska uppgå till cirka 23 grader. Under kortare perioder kan temperaturen avvika med +/- 1-2 grader.

För att säkerställa att temperaturen hålls inom riktlinjerna är fastigheternas styrsystem avseende värme programmerade att larma om en avvikelse skulle uppstå. I tillägg till den automatiska övervakningen genomförs det kontinuerligt ronderingar där temperaturen kontrolleras. Under 2026 kommer samhällsutvecklingsförvaltningen dessutom installera temperaturgivare i de boendes lägenheter i samtliga vård- och omsorgsboenden i egen regi.

Utöver de proaktiva mätningar och kontroller som utförs så agerar fastighetsvärden på inkomna felanmälningar från hyresgästen. Under perioden 1 oktober 2025 till 19 mars 2026 har fem felanmälningar, avseende låga temperaturer inkommit. Två av felanmälningarna avser boenden i egen regi och de övriga tre avser boende i privat regi. Fyra av fem ärenden är åtgärdade. Det kvarvarande ärendet som ännu inte är avslutat avser temperaturen i ett personalutrymme där fastighetsverksamheten inväntar offert för byte av glaspartier.

Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till beslut

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden antar yttrande, daterat 2026-04-23, som svar på remissen.

Yrkanden

Ordförande Robert Nibelius (M) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag.

Christian Ljungdahl (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg:

”I yttrandet, under kapitel ”Bedömning”, läggs följande texter in:

1. Efter första stycket: Tekniska nämnden ser allvarligt på att det åtminstone under den tidsperioden som motionen anger, finns tydliga tecken på att inomhustemperaturen på kommunens äldreboenden väsentligt har understigit de värden som anges i Arbetsmiljöverkets riktlinjer.
2. Tekniska nämnden avser att vidta åtgärder som säkerställer att inomhustemperaturen på kommunens äldreboenden uppfyller Arbetsmiljöverkets riktlinjer.”

Proposition

Ordförande Robert Nibelius (M) ställer proposition på eget yrkande och Christian Ljungdahls (C) yrkande och finner att nämnden bifaller hans eget yrkande.

Votering och omröstningsresultat

Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: JA för bifall till ordförande Robert Nibelius (M) yrkande och NEJ för bifall till Christian Ljungdahls (C) yrkande.

Följande JA- röster avges: Thomasine von Essen (KD), Anders Bergstrand (M), Fredrik Näslund (M), Inger Ohlsson Blomberg (M), Märtha Angert Lilliestråle (M), Rolf Lundgren (L), Erik Baggström (KD), Robert Nibelius (M).

Följande NEJ- röster avges: Christian Ljungdahl (C), Christina Strenger Böös (C), Christer Lidgard (C), Olle Johansson (S), Kjell Rosén (MP).

Ordförande Robert Nibelius (M) finner att nämnden beslutar att bifalla hans eget yrkande med 8 JA-röster mot 5-NEJ röster.

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden antar yttrande, daterat 2026-04-23, som svar på remissen.

Reservationer

Christian Ljungdahl (C), Christina Strenger Böös (C) och Christer Lidgard (C) reserverar sig till förmån för Christian Ljungdahls yrkande. Reservationen utvecklas i skriftlig bilaga.

_____