

Ärendetitel: VB: Uppdatering inför möte med Byggnadsnämnden Samsö dagvattenpumpstation  
Objekt: Registratur Organisation: Medborgare  
Ärendenummer: 20250416:0038 Registrerat datum: 2025-04-16 08:52  
Status: **Taget** Registrerat av: Anonym Anonym  
Prioritet: Normal Kontaktuppgifter: Léni Munoz Askild  
E-post: Leni.MunozAskild@danderyd.se  
Förväntat startdatum: 2025-04-16 08:52

## SLA

MSBK

Servicenivå	SLA-tidsgräns	Ärendedatum
Ge svar på ärende	2025-04-18 08:52	

## Andra kontaktpersoner

## Ärendebeskrivning

Hej!

Kan du regga svaret i Dnr 2025-106 tack!

Med vänlig hälsning

Léni Muñoz Askild  
Byggnadsinspektör  
Danderyds Kommun  
Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Från: Jamal Esfahani <Jamal.Esfahani@danderyd.se>

Skickat: den 15 april 2025 15:54

Till: Christoffer Rehnström <Christoffer.Rehnstrom@danderyd.se>; Léni Munoz Askild <Leni.MunozAskild@danderyd.se>

Kopia: David Johannesson <David.Johannesson@danderyd.se>; Wojciech Mizgalewicz <Wojciech.Mizgalewicz@danderyd.se>

Ämne: Sv: Uppdatering inför möte med Byggnadsnämnden Samsö dagvattenpumpstation

Hej Leni,

vill du lägga svaret nedan i tjutet som "svar från sökanden på grannarnas synpunkter"

Med Vänliga hälsningar

Jamal Esfahani  
Stadsarkitekt  
Danderyds kommun  
tel: 08 5689 1246

Från: Christoffer Rehnström <Christoffer.Rehnstrom@danderyd.se>

Skickat: den 15 april 2025 08:58

Till: Jamal Esfahani <Jamal.Esfahani@danderyd.se>

Kopia: David Johannesson <David.Johannesson@danderyd.se>; Wojciech Mizgalewicz <Wojciech.Mizgalewicz@danderyd.se>

Ämne: Uppdatering inför möte med Byggnadsnämnden Samsö dagvattenpumpstation

Hej Jamal

David bad mig om att uppdatera dig inför mötet den 23/4 angående dagvattenpumpstationen. Jag har skrivit några rader nedan. Har du mer frågor eller funderingar så för du jättegärna höra av dig!

bygga en ny dagvattenpumpstation nära eller ihop med den befintliga avloppspumpstationen är inte möjligt utan stora förändringar. Den nya stationen behöver en djup underjordisk del, vilket kan göra den befintliga stationen instabil om vi bygger för nära. Dessutom finns det ledningar väster, söder och öster om den befintliga stationen som måste flyttas. Rören som ska anslutas till den nya stationen är så stora att det inte är tekniskt möjligt utan tillräckligt utrymme.

Vi har övervägt att flytta den närmare parkeringen, men då skulle inte allt vatten rinna till pumpstationen från andra delar av ledningsnätet. Den nya stationen kommer att bli den nya lågpunkten i systemet för att hantera allt dagvatten.

En optimal placering för pumpstationen och ledningsnätet skulle vara vid kajen på Strandvägen. Nu tolererar vi lite bakfall på en överkomlig sträcka. Om den byggs närmare Djursholms centrum eller längre upp längs med Vendevägen skulle det

behövas ytterligare en station för att pumpa vatten till den nya pumpstationen. Vatten rinner till den lägsta punkten, så hydrauliskt ligger den nuvarande placeringen rätt utan att göra stora kostsamma justeringar i det befintliga nätet. Efter att vi sätt över de alternativ vi haft så har vi kommit till insikt med att detta är den placering i slänten där den syns minst. Vi har valt att schakta in den i slänten för att den ska komma bort från parken med en stödmur runt. stödmuren behövs för att handera nivåskillnaden som blir. Gestaltningen har varit viktig för att den ska smälta in så bra som möjligt i området. Stationen ligger nu nära den stora dagvattenledningen som vi måste ligga i anslutning till. Rördimensionerna som hanteras är upp till 1000 mm, vilket har varit utmanande att få plats med utan att krocka med andra ledningar. Vi ska även lägga en ny stor ledning ner till viken från den nya stationen vilket också kommer vara en stor del av projektets ekonomi.

Vänliga hälsningar,

Christoffer Rehnström  
Projektledare Extern konsult  
Danderyds kommun  
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Besöksadress: Mörby Centrum, Mörbygårdsvägen 4, 18231 Danderyd  
Box 74, 182 11 Danderyd

Mobil: +46(0)70 517 06 67

E-post: [christoffer.rehnstrom@danderyd.se](mailto:christoffer.rehnstrom@danderyd.se)

Eventuella personuppgifter i ditt e-postmeddelande hanteras i enlighet med dataskyddslagstiftningen. För att läsa mer om hur Danderyds kommun hanterar personuppgifter, besök [danderyd.se/dataskydd](https://danderyd.se/dataskydd)

## E-post

Datum	Status	Ämne
		Avsändare
		Mottagare
2025-04-16 08:52	Mottaget	VB: Uppdatering inför möte med Byggnadsn
		"Léni Munoz Askild" < <a href="mailto:Leni.MunozAskild@danderyd.se">Leni.MunozAskild@danderyd.se</a> >

## Anteckningar

## Lösning

## Ärendefrågor

Inkommen kanal

Mail

## Bifogade filer

Filer som bifogats till e-post

Filnamn

Datum

[image001.jpg](#)

2025-04-16 08:52



[image002.png](#)

2025-04-16 08:52



Senast ändrad: 2025-04-16 08:54 av Danijela Mirkov Haddad